

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Детский оздоровительно – образовательный центр «Орленок» города Новоалтайска»

**Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий- 2018г.**

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
06.06.18.	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР)	Плановая проверка	Замечаний нет	-
19.06.18.	ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю	Плановая проверка	Замена проводки пожарной сигнализации в корпусе №12	Замечание устранено
27.06.18.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Алтайском крае	Плановая проверка	Замечаний нет	-
03.07.18.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Алтайском крае	Плановая проверка	<p>1. Мусорные баки не закрыты крышками.</p> <p>2. . Отделать кафельной плиткой стены постирочной и душевой, корпус №8</p> <p>3. Питьевая вода из разводящей системы корпус №12,2 этаж по органалептическим показаниям не соответствует требованиям</p> <p>4. Питьевая вода из разводящей системы корпус №8 ,1 этаж по микробиологическим показаниям не соответствует требованиям</p>	<p>Замечание устранено</p> <p>Замечания будут устранены во время ремонта при подготовке к летней оздоровительной кампании – 2019 года (май 2019)</p> <p>Ремонт инженерных коммуникаций запланирован на сентябрь 2018г.</p> <p>Использование бутилированной воды для питья и чистки зубов</p>

09.07.18.	Прокуратура Первомайского района	Задание прокуратуры края	1 . Отделать кафельной плиткой стены постирочной и душевой, корпус №8  2.Нарушена целостность напольного покрытия в комнате № 2, корпус 8	Замечания будут устранены во время ремонта при подготовке к летней оздоровительной кампании – 2019 года (май 2019)
16.07.18.	Государственная инспекция труда Алтайского края	Внеплановая выездная проверка	Замечаний нет	-
14.09.18.	ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю	Плановая проверка	Замечаний нет	-

Директор ДООЦ:



Л.Ю.Ермолович